



Số PKQ: 07879/2026/PKQ	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	Kí hiệu mẫu: 26.3761.KT1
---------------------------	---	-----------------------------

Tên khách hàng : CN TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT
DẦU KHÍ – CTCP NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ Ngày lấy mẫu : 11/06/2026

Địa chỉ : KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh Loại mẫu : Khí thải

Vị trí lấy mẫu : 26.3761.KT1: Ống khói lò hơi 80PK4003/SK1.
Tọa độ: X= 1171804,63; Y= 421489,11

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
				26.3761.KT1
1	Nhiệt độ ^(b)	°C	QTKT.01/LAET	128
2	Bụi tổng (PM) ^(b)	mg/Nm ³	US EPA 05	7,3
3	SO ₂ ^(b)	mg/Nm ³	QTKT.02/LAET	KPH (LOD=2,62)
4	NO _x , (tính theo NO ₂) ^(b)	mg/Nm ³	QTKT.02/LAET	62,1
5	Lưu lượng ^(b)	Nm ³ /h	US EPA 02	4.568

Ghi chú:

- (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
- Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;
- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo;
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;
- Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2026

Phụ trách kỹ thuật

Trưởng phòng PTN

Giám đốc



KS. Trần Thị Phương Linh

ThS. Phan Thị Hoài Trinh

TS. Nguyễn Như Hiên