

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC TẠI EWS

Từ ngày:
Đến ngày:

00:00 01-04-2026
23:55 16-04-2026

Thời Gian	CLO(mg/l)	Nhiệt độ(oC)	Lưu lượng vào(m3/h)	Lưu lượng ra(m3/h)
Giá trị lớn nhất	0.03	36.47	3842.58	3380.73
Giá trị trung bình	0.00	33.69	3705.52	3213.89
Giá trị thấp nhất	0.00	30.59	3626.93	2971.85
QUY CHUẨN QUỐC GIA	1.8	40	-	-
2026-04-16 00:00:00	0	36.47	3703.66	3239.09
2026-04-15 00:00:00	0.03	36.37	3691.09	3182.74
2026-04-14 00:00:00	0	36.33	3705.19	3220.43
2026-04-13 00:00:00	0	34.15	3649.92	3148.53
2026-04-12 00:00:00	0	33.66	3765.46	3216.82
2026-04-11 00:00:00	0	35.14	3660.44	2971.85
2026-04-10 00:00:00	0	35.17	3652.9	3059.05
2026-04-09 00:00:00	0	34.2	3803.85	3353.65
2026-04-08 00:00:00	0	36.21	3842.58	3380.73
2026-04-07 00:00:00	0	33.6	3770.16	3265.45
2026-04-06 00:00:00	0	31.87	3700.92	3263.44
2026-04-05 00:00:00	0	31.31	3697.15	3262.56
2026-04-04 00:00:00	0	31.95	3644.86	3215.98
2026-04-03 00:00:00	0	31.33	3626.93	3150.31
2026-04-02 00:00:00	0	30.59	3683.16	3235.61
2026-04-01 00:00:00	0	30.67	3690.12	3256.02